



МЧС РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПО УСТЬ-ДОНЕЦКОМУ И КОНСТАНТИНОВСКОМУ РАЙОНАМ

ул. Ленина, 20а р.п. Усть-Донецкий, 346550 Телефоны: (86351) 9-77-88, E-mail: 77gpn\_rnd@mail.ru  
ул. Комарова, 65, г. Константиновск, Ростовская область, 347250 тел. 8-(86393) 2-18-81, E-mail: 59gpn\_rnd@mail.ru  
«Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

**Предписание № 67/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению  
детский сад «Жар-птица»**

**Руководителю МБДОУ детский сад «Жар-птица»**

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Усть-Донецкого и Константиновского районов по пожарному надзору подполковника внутренней службы Пономарева А.В. от 08 апреля 2015 года №67, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 часов 00 минут 13 апреля 2015 года по 14 часов 00 минут 20 апреля 2015 года проведена проверка инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области - государственным инспектором Усть-Донецкого и Константиновского районов по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Марченко Н.В. в отношении территории, здания и помещений, используемых (эксплуатируемых) МБДОУ детский сад «Жар-птица», расположенных по адресу: Ростовская область, р.п. Усть-Донецкий, пер. Шахтный, 5, совместно с заведующим МБДОУ детский сад «Жар-птица» Комбаровою Е.А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не оборудованы электрощиты и электрошкафы (в том числе и распределительные устройства), расположенные в здании (помещениях) детского сада автономными установками пожаротушения.	№123-ФЗ от 22.07.2008г. ст.4, ст.151. ст.61, СП 5.13130.2009 табл.А.4 п.8.	03.08.2015г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных

лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


**Подписи лиц, проводивших проверку:**

Инспектор отделения надзорной деятельности  
по Усть-Донецкому и Константиновскому районам  
УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области  
(государственный инспектор  
Усть-Донецкого и Константиновской районов по  
пожарному надзору)  
старший лейтенант внутренней службы  
Марченко Н.В.  
«20» апреля 2015г.



(подпись)

**Предписание для исполнения получил:**

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Заведующий  
МБДОУ детский сад «Жар-птица»  
Комбарова Е.А.

«20» апреля 2015г.